AGROLAB Wasseranalytik GmbH
Moosstr. 6a, 82279 Eching am Ammersee, Germany
www.agrolab.de

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

AGROLAB Wasser. Moosstr. 6A, 82279 Eching / Ammersee

WBV Glonn-Süd
Herr Franz Schwaiger
Feldkirchener Str. 3
85625 Glonn

Datum 02.09.2025
Kundennr. 40007393

PRÜFBERICHT

Auftrag	**2064159** Untersuchung nach Eigenüberwachungsverordnung / 15553
Analysennr.	**740951** Rohwasser
Probeneingang	**21.08.2025**
Probenahme	**20.08.2025 08:47**
Probenehmer	**AGROLAB Probenahme u. Logistik Johannes Gredler (5452)**
Untersuchungsart	**LFW, Vollzug EÜV**
Probengewinnung	**Probenahme nach Zweck "a" (mikrobiologisch)**
Desinfektionsart	**Zapfstelle chemisch desinfiz.**
Entnahmestelle	**ZWV Glonn-Süd**
Messpunkt	**Glonn-Süd Sammelschacht Q1 und Q2 (OKZ: 1230803700058)**
Objektkennzahl	**1230803700058**

Sensorische Prüfungen

	Einheit	Ergebnis	Best.-Gr.	Grenzwert		Methode
Färbung (vor Ort) u)		**farblos**				DIN EN ISO 7887 : 2012-04, Verfahren A(PP)
Geruch (vor Ort) u)		**ohne**				DIN EN 1622 : 2006-10 (Anhang C)(PP)
Trübung (vor Ort) u) *)		**klar**				visuell(PP)

Physikalisch-chemische Parameter

Wassertemperatur (vor Ort) u)	°C	**9,8**				DIN 38404-4 : 1976-12(PP)
Leitfähigkeit bei 25°C (vor Ort) u)	µS/cm	**643**	10			DIN EN 27888 : 1993-11(PP)
pH-Wert (vor Ort) u)		**7,45**	0			DIN EN ISO 10523 : 2012-04(PP)
Leitfähigkeit bei 20°C (Labor)	µS/cm	**580**	10			DIN EN 27888 : 1993-11
Leitfähigkeit bei 25°C (Labor)	µS/cm	**647**	10			DIN EN 27888 : 1993-11
pH-Wert (Labor)		**7,32**	0			DIN EN ISO 10523 : 2012-04
Temperatur (Labor)	°C	**11,2**	0			DIN 38404-4 : 1976-12
Temperatur bei Titration KB 8,2	°C	**11,2**	0			DIN 38404-4 : 1976-12
Temperatur bei Titration KS 4,3	°C	**19,4**	0			DIN 38404-4 : 1976-12

Kationen

Calcium (Ca)	mg/l	**102**	0,5			DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Kalium (K)	mg/l	**0,9**	0,5			DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Magnesium (Mg)	mg/l	**24,4**	0,5			DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Natrium (Na)	mg/l	**2,9**	0,5			DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

Anionen

Chlorid (Cl)	mg/l	**3,9**	1			DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Nitrat (NO3)	mg/l	**18**	1			DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Orthophosphat (o-PO4)	mg/l	**<0,05**	0,05			DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Säurekapazität bis pH 4,3	mmol/l	**6,71**	0,05			DIN 38409-7 : 2005-12
Sulfat (SO4)	mg/l	**10**	1			DIN ISO 15923-1 : 2014-07

Summarische Parameter

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Ausschließlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.

AG Augsburg
HRB 39441
Ust./VAT-Id-Nr.:
DE 365542034

Geschäftsführer
Dr. Paul Wimmer
Dr. Stephanie Nagorny
Dr. Torsten Zurmühl

ilac-MRA DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-22802-01-00

AGROLAB Wasseranalytik GmbH
Moosstr. 6a, 82279 Eching am Ammersee, Germany
www.agrolab.de

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Datum 02.09.2025
Kundennr. 40007393

PRÜFBERICHT

Auftrag **2064159** Untersuchung nach Eigenüberwachungsverordnung / 15553
Analysennr. **740951** Rohwasser

	Einheit	Ergebnis	Best.-Gr.	Grenzwert		Methode
DOC	mg/l	**<0,5**	0,5			DIN EN 1484 : 2019-04

Gasförmige Komponenten

Basekapazität bis pH 8,2	mmol/l	**0,55**	0,01			DIN 38409-7 : 2005-12
Sauerstoff (O2) gelöst	mg/l	**9,6**	0,1			DIN EN 25813 : 1993-01

Berechnete Werte

Calcitlösekapazität	mg/l	**-37**				DIN 38404-10 : 2012-12
Carbonathärte	°dH	**18,6**	0,14			DIN 38409-6 : 1986-01
delta-pH		**0,26**				Berechnung
Delta-pH-Wert: pH(Labor) - pHC		**0,09**				Berechnung
Freie Kohlensäure (CO2)	mg/l	**24**				Berechnung
Gesamthärte	°dH	**19,9**	0,3			DIN 38409-6 : 1986-01
Gesamthärte (Summe Erdalkalien)	mmol/l	**3,55**	0,05			DIN 38409-6 : 1986-01
Härtebereich *)		**hart**				WRMG : 2013-07
Ionenbilanz	%	**-1**				Berechnung
Kohlenstoffdioxid, überschüssig (aggressiv) (KKG)	mg/l	**0,0**				Berechnung
Kohlenstoffdioxid, zugehörig (KKG)	mg/l	**24**				Berechnung
Kupferquotient S *)		**62,00**				Berechnung nach DIN EN 12502 : 2005-03
Lochkorrosionsquotient S1 *)		**0,09**				Berechnung nach DIN EN 12502 : 2005-03
pH bei Bewertungstemperatur (pHtb)		**7,48**				DIN 38404-10 : 2012-12
pH bei Calcitsätt. d. Calcit (pHc tb)		**7,22**				DIN 38404-10 : 2012-12
Sättigungsindex Calcit (SI)		**0,37**				DIN 38404-10 : 2012-12
Zinkgerieselquotient S2 *)		**1,15**				Berechnung nach DIN EN 12502 : 2005-03

Mikrobiologische Untersuchungen

Clostridium perfringens	KBE/100ml	**0**	0			DIN EN ISO 14189 : 2016-11
Coliforme Bakterien	KBE/100ml	**0**	0			DIN EN ISO 9308-1 : 2017-09
E. coli	KBE/100ml	**0**	0			DIN EN ISO 9308-1 : 2017-09
Koloniezahl bei 20°C	KBE/ml	**0**	0			TrinkwV §43 Absatz (3) : 2023-06
Koloniezahl bei 36°C	KBE/ml	**4**	0			TrinkwV §43 Absatz (3) : 2023-06

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die Probenahme erfolgte gemäß: DIN ISO 5667-5 : 2011-02; DIN EN ISO 19458 : 2006-12 (PP) u)

u) externe Dienstleistung eines AGROLAB GROUP Labors

Untersuchung durch

(PP) AGROLAB Probenahme und Logistik GmbH, Westring 93, 33818 Leopoldshöhe

Methoden

visuell

(PP) AGROLAB Probenahme und Logistik GmbH, Westring 93, 33818 Leopoldshöhe, für die zitierte Methode akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Akkreditierungsverfahren: D-PL-21603-01-00 DAkkS

Methoden

DIN EN ISO 10523 : 2012-04; DIN EN ISO 7887 : 2012-04, Verfahren A; DIN EN 1622 : 2006-10 (Anhang C); DIN EN 27888 : 1993-11; DIN ISO 5667-5 : 2011-02; DIN EN ISO 19458 : 2006-12; DIN 38404-4 : 1976-12

Die vollständigen Probenahmeunterlagen befinden sich entweder im Anhang zu diesem Prüfbericht oder sind auf Anfrage verfügbar.

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Ausschließlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.

AG Augsburg
HRB 39441
Ust./VAT-Id-Nr.:
DE 365542034

Geschäftsführer
Dr. Paul Wimmer
Dr. Stephanie Nagorny
Dr. Torsten Zurmühl

ilac-MRA DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-22802-01-00

AGROLAB Wasseranalytik GmbH
Moosstr. 6a, 82279 Eching am Ammersee, Germany
www.agrolab.de

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Datum 02.09.2025
Kundennr. 40007393

PRÜFBERICHT

Auftrag **2064159** Untersuchung nach Eigenüberwachungsverordnung / 15553
Analysennr. **740951** Rohwasser

Beginn der Prüfungen: 21.08.2025
Ende der Prüfungen: 02.09.2025

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände. In Fällen, wo das Prüflabor nicht für die Probenahme verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse für die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht für die vom Kunden bereitgestellten Informationen verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Prüfbericht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des Laboratoriums und können sich auf die Validität der Prüfergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Im Fall einer Konformitätsbewertung wird als Entscheidungsregel der diskrete Ansatz angewendet. Das bedeutet, dass die Messunsicherheit bei der Aussage zur Konformität zu einer Spezifikation oder Norm nicht berücksichtigt wird.

AGROLAB Wasser. Herr Missun, Tel. 08143/79-101
FAX: 08143/7214, E-Mail: serviceteam1.eching@agrolab.de
Kundenbetreuung

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Ausschließlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.

AG Augsburg
HRB 39441
Ust./VAT-Id-Nr.:
DE 365542034

Geschäftsführer
Dr. Paul Wimmer
Dr. Stephanie Nagorny
Dr. Torsten Zurmühl

ilac-MRA DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-22802-01-00