

Ergebnisübersicht Bereich Trinkwasser-Analytik

Auftraggeber: WBV GLONN-SÜD
StammNr 999992016
Entnahmestellen-ID 1230803700058

ZWV Glonn-Süd
Glonn-Süd Sammelschacht Q. I-II

<i>Analysennr.</i> <i>Probenahme</i>	640975 21.01.2021 09:30	169711 10.02.2022 08:45	321488 12.08.2022 09:00	453678 27.01.2023 09:00	808226 21.04.2023 08:30	885973 26.07.2023 10:08
<i>Parameter</i>	<i>Einheit</i>					
Färbung (vor Ort)		farblos	farblos	farblos	farblos	farblos
Geruch (vor Ort)		ohne	ohne	ohne	ohne	ohne
Trübung (vor Ort)		klar	klar	klar	klar	klar
Geschmack organoleptisch (vor Ort)		ohne	ohne	ohne	ohne	ohne
Wassertemperatur (vor Ort)	°C	8,7	8,4	10,2	8,5	9,4
Leitfähigkeit bei 25°C (vor Ort)	µS/cm			704		
pH-Wert (vor Ort)				7,29		
Leitfähigkeit bei 20°C (Labor)	µS/cm	564	575	622		592
Leitfähigkeit bei 25°C (Labor)	µS/cm	629	642	694		661
pH-Wert (Labor)		7,34	7,32	7,35		7,22
SAK 436 nm (Färbung, quant.)	m-1	<0,1	<0,1			<0,1
Temperatur (Labor)	°C	14,3	14,0	13,3		
Trübung (Labor)	NTU	0,02	0,02			<0,05
Temperatur bei Titration KB 8,2	°C	14,3	14,0	13,3		
Temperatur bei Titration KS 4,3	°C	17,1	17,6	21,5		
Ammonium (NH ₄)	mg/l	0,21	<0,01			
Calcium (Ca)	mg/l	105	112	115		
Kalium (K)	mg/l	0,9	0,8	0,7		
Magnesium (Mg)	mg/l	23,8	25,4	25,1		
Natrium (Na)	mg/l	2,7	2,4	2,3		
Chlorid (Cl)	mg/l	4,2	3,4	3,9		
Cyanide, gesamt	mg/l	<0,005				
Fluorid (F)	mg/l	0,05	0,05			
Nitrat (NO ₃)	mg/l	22	22	22		
Nitrat/50 + Nitrit/3	mg/l	0,43	0,44			
Nitrit (NO ₂)	mg/l	<0,02	<0,02			
Orthophosphat (o-PO ₄)	mg/l	<0,05	<0,05	<0,05		
Säurekapazität bis pH 4,3	mmol/l	6,58	6,75	7,23		

Dr. Blasy - Dr. Busse
Ndl. der AGROLAB Labor GmbH
Moosstr. 6 a. 82279 Echting am Ammersee, Germany
www.agrolab.de

Ergebnisübersicht Bereich Trinkwasser-Analytik

Auftraggeber: WBV GLONN-SÜD
StammNr 999992016
Entnahmestellen-ID 1230803700058

ZWV Glonn-Süd
Glonn-Süd Sammelschacht Q. I-II

		<i>Analysennr.</i> <i>Probenahme</i>	640975 21.01.2021 09:30	169711 10.02.2022 08:45	321488 12.08.2022 09:00	453678 27.01.2023 09:00	808226 21.04.2023 08:30	885973 26.07.2023 10:08
<i>Parameter</i>	<i>Einheit</i>							
Sulfat (SO4)	mg/l		11	10	9,9			
DOC	mg/l				<0,5			
TOC	mg/l		0,5	0,6				
Aluminium (Al)	mg/l		<0,02	<0,02				
Antimon (Sb)	mg/l		<0,0005	<0,0005				
Arsen (As)	mg/l		<0,001	<0,001				
Blei (Pb)	mg/l		<0,001	<0,001				
Bor (B)	mg/l		<0,02	<0,02				
Cadmium (Cd)	mg/l		<0,0003	<0,0003				
Chrom (Cr)	mg/l		<0,00050	<0,00050				
Eisen (Fe)	mg/l		<0,005	<0,005				
Kupfer (Cu)	mg/l		<0,005	<0,005				
Mangan (Mn)	mg/l		<0,005	<0,005				
Nickel (Ni)	mg/l		<0,002	<0,002				
Quecksilber (Hg)	mg/l		<0,00010	<0,00010				
Selen (Se)	mg/l		<0,0005	<0,0005				
Uran (U-238)	mg/l		0,0008	0,0007				
Basekapazität bis pH 8,2	mmol/l		0,54	0,58	0,52			
Sauerstoff (O2) gelöst	mg/l				9,8			
Tetrachlorethen	mg/l		<0,0001	<0,0001				
Tetrachlorethen und Trichlorethen	mg/l		0,0	0,0				
Trichlorethen	mg/l		<0,0001	<0,0001				
1,2-Dichlorethan	mg/l		<0,0005	<0,0005				
Benzol	mg/l		<0,0001	<0,0001				
Benzo(a)pyren	mg/l		<0,000002	<0,000002				
Benzo(b)fluoranthen	mg/l		<0,000002	<0,000002				
Benzo(ghi)perylen	mg/l		<0,000002	<0,000002				
Benzo(k)fluoranthen	mg/l		<0,000002	<0,000002				

Ust./VAT-ID-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer

Eine Zweigniederlassung
der AGROLAB Labor GmbH
84079 Bruckberg,
AG Landsnut, HRB 7131

Dr. Blasy - Dr. Busse
Ndl. der AGROLAB Labor GmbH
Moosstr. 6 a. 82279 Echting am Ammersee, Germany
www.agrolab.de

Ergebnisübersicht Bereich Trinkwasser-Analytik

Auftraggeber: **WBV GLONN-SÜD**
StammNr **999992016**
Entnahmestellen-ID **1230803700058**

ZWV Glonn-Süd
Glonn-Süd Sammelschacht Q. I-II

Analysennr. Probenahme		640975 21.01.2021 09:30	169711 10.02.2022 08:45	321488 12.08.2022 09:00	453678 27.01.2023 09:00	808226 21.04.2023 08:30	885973 26.07.2023 10:08
Parameter	Einheit						
Indeno(123-cd)pyren	mg/l	<0,000002	<0,000002				
PAK-Summe (TrinkwV)	mg/l	0	0				
Aclonifen	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)				
Amidosulfuron	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)				
Atrazin	mg/l	<0,00002	<0,00002				
Atrazin-desethyl-desisopropyl	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)				
Atrazin-2-Hydroxy	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)				
Azoxystrobin	mg/l	<0,000015 (NWG)	<0,000015 (NWG)				
Bentazon	mg/l	<0,000015 (NWG)	<0,000015 (NWG)				
Bixafen	mg/l		<0,000010 (NWG)				
Boscalid	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)				
Bromacil	mg/l	<0,00002 (NWG)	<0,00002 (NWG)				
Bromoxynil	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)				
Carbendazim	mg/l	<0,000010 (NWG)	<0,000010 (NWG)				
Carbetamid	mg/l		<0,00003 (NWG)				
Chloridazon	mg/l	<0,000010 (NWG)	<0,000010 (NWG)				
Chlormequat (Cycocel)	mg/l	<0,000050 (NWG)					
Chlorthalonil	mg/l	<0,000030 (NWG)					
Chlortoluron	mg/l	<0,00001 (NWG)	<0,00001 (NWG)				
Clodinafop	mg/l	<0,00002	<0,00002				
Clomazone	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)				
Clopyralid	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)				
Clothianidin	mg/l	<0,000010 (NWG)	<0,000010 (NWG)				
Cyflufenamid	mg/l	<0,000010 (NWG)	<0,000010 (NWG)				
Cymoxanil	mg/l	<0,000030 (NWG)					
Cypermethrin	mg/l	<0,00003 (NWG)					
Cyproconazol	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)				
Deltamethrin	mg/l	<0,00003					

Ust./VAT-ID-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
84079 Bruckberg,
AG Landsnut, HRB 7131

Dr. Blasy - Dr. Busse
Ndl. der AGROLAB Labor GmbH
Moosstr. 6 a. 82279 Echting am Ammersee, Germany
www.agrolab.de

Ergebnisübersicht Bereich Trinkwasser-Analytik

Auftraggeber: WBV GLONN-SÜD
StammNr 999992016
Entnahmestellen-ID 1230803700058

ZWV Glonn-Süd
Glonn-Süd Sammelschacht Q. I-II

Analysennr. Probenahme		640975 21.01.2021 09:30	169711 10.02.2022 08:45	321488 12.08.2022 09:00	453678 27.01.2023 09:00	808226 21.04.2023 08:30	885973 26.07.2023 10:08
Parameter	Einheit						
Desethylatrazin	mg/l	<0,000020	<0,000020				
Desethylterbuthylazin	mg/l	<0,00002	<0,00002				
Desisopropylatrazin	mg/l	<0,00002	<0,00002				
Desmedipham	mg/l	<0,000030 (NWG)					
Dicamba	mg/l	<0,000050	<0,000050				
Dichlorprop (2,4-DP)	mg/l	<0,000010 (NWG)	<0,000010 (NWG)				
Difenoconazol	mg/l	<0,000015 (NWG)	<0,000015 (NWG)				
Diflufenican	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)				
Dimefuron	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)				
Dimethachlor	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)				
Dimethenamid	mg/l	<0,000015 (NWG)	<0,000015 (NWG)				
Dimethoat	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)				
Dimethomorph	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)				
Dimoxystrobin	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)				
Diuron	mg/l	<0,00002	<0,00002				
Epoxiconazol	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)				
Ethidimuron	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)				
Ethofumesat	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)				
Fenoxaprop	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)				
Fenpropidin	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)				
Fenpropimorph	mg/l	<0,00001	<0,00001				
Flazasulfuron	mg/l	<0,000050 (NWG)	<0,00003				
Flonicamid	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)				
Florasulam	mg/l	<0,000015 (NWG)	<0,000015 (NWG)				
Fluazifop	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)				
Fluazinam	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)				
Flufenacet	mg/l	<0,00002	<0,00002				
Flumioxazin	mg/l	<0,000050 (NWG)	<0,00003				

Ust./VAT-ID-Nr.: DE 128 944 188
Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
AG Landsnüt, HRB 7131

Dr. Blasy - Dr. Busse
Ndl. der AGROLAB Labor GmbH
Moosstr. 6 a. 82279 Echting am Ammersee, Germany
www.agrolab.de

Ergebnisübersicht Bereich Trinkwasser-Analytik

Auftraggeber: **WBV GLONN-SÜD**
StammNr **999992016**
Entnahmestellen-ID **1230803700058**

ZWV Glonn-Süd
Glonn-Süd Sammelschacht Q. I-II

Analysennr. Probenahme		640975 21.01.2021 09:30	169711 10.02.2022 08:45	321488 12.08.2022 09:00	453678 27.01.2023 09:00	808226 21.04.2023 08:30	885973 26.07.2023 10:08
Parameter	Einheit						
Fluopicolide	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)				
Fluopyram	mg/l	<0,000010 (NWG)	<0,000010 (NWG)				
Flupyrsulfuron-methyl	mg/l		<0,00003 (NWG)				
Fluroxypyr	mg/l	<0,000050 (NWG)					
Flurtamone	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)				
Flusilazol	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)				
Fluxapyroxad	mg/l		<0,000010 (NWG)				
Glufosinat	mg/l	<0,000030 (NWG)					
Glyphosat	mg/l	<0,000010 (NWG)	<0,000010 (NWG)				
Haloxypop	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)				
Imazalil	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)				
Imidacloprid	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)				
Iodosulfuron-methyl	mg/l	<0,000050 (NWG)	<0,00003				
Ioxynil	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)				
Iprodion	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)				
Isoproturon	mg/l	<0,00002	<0,00002				
Isoxaben	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)				
Kresoxim-methyl	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)				
Lambda-Cyhalothrin	mg/l	<0,00005					
Lenacil	mg/l	<0,000015 (NWG)	<0,000015 (NWG)				
Mandipropamid	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)				
MCPA	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)				
Mecoprop (MCP)	mg/l	<0,00001 (NWG)	<0,00001 (NWG)				
Mercaptodimethur (Methiocarb)	mg/l	<0,000015 (NWG)	<0,000015 (NWG)				
Mesosulfuron-methyl	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)				
Mesotrion	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)				
Metalaxyl	mg/l	<0,00002	<0,00002				
Metamitron	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)				

Ust./VAT-ID-Nr.: DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer

Eine Zweigniederlassung
der AGROLAB Labor GmbH
84079 Bruckberg,
AG Landsnut, HRB 7131

Dr. Blasy - Dr. Busse
Ndl. der AGROLAB Labor GmbH
Moosstr. 6 a. 82279 Echting am Ammersee, Germany
www.agrolab.de

Ergebnisübersicht Bereich Trinkwasser-Analytik

Auftraggeber: **WBV GLONN-SÜD**
StammNr **999992016**
Entnahmestellen-ID **1230803700058**

ZWV Glonn-Süd
Glonn-Süd Sammelschacht Q. I-II

Analysennr. Probenahme		640975 21.01.2021 09:30	169711 10.02.2022 08:45	321488 12.08.2022 09:00	453678 27.01.2023 09:00	808226 21.04.2023 08:30	885973 26.07.2023 10:08
Parameter	Einheit						
Metazachlor	mg/l	<0,00002	<0,00002				
Metconazol	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)				
Methoxyfenozid	mg/l		<0,000015 (NWG)				
Metobromuron	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)				
Metolachlor (R/S)	mg/l	<0,00002	<0,00002				
Metosulam	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)				
Metribuzin	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)				
Metsulfuron-Methyl	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)				
Myclobutanil	mg/l	<0,000030 (NWG)					
Napropamid	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)				
Nicosulfuron	mg/l	<0,000015 (NWG)	<0,000015 (NWG)				
Penconazol	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)				
Pendimethalin	mg/l	<0,00002	<0,00002				
Pethoxamid	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)				
Picloram	mg/l	<0,000030 (NWG)					
Picolinafen	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)				
Picoxystrobin	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)				
Pinoxaden	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)				
Pirimicarb	mg/l	<0,000015 (NWG)	<0,000015 (NWG)				
Prochloraz	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)				
Propamocarb	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)				
Propaquizafop	mg/l		<0,000050 (NWG)				
Propazin	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)				
Propiconazol	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)				
Propoxycarbazon	mg/l	<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)				
Propyzamid	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)				
Proquinazid	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)				
Prosulfocarb	mg/l	<0,000050	<0,000050				

Ust./VAT-ID-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
84079 Bruckberg,
AG Landsnut, HRB 7131

Dr. Blasy - Dr. Busse
Ndl. der AGROLAB Labor GmbH
Moosstr. 6 a. 82279 Echting am Ammersee, Germany
www.agrolab.de

Ergebnisübersicht Bereich Trinkwasser-Analytik

Auftraggeber: **WBV GLONN-SÜD**
StammNr **999992016**
Entnahmestellen-ID **1230803700058**

ZWV Glonn-Süd
Glonn-Süd Sammelschacht Q. I-II

Analysennr. Probenahme		640975 21.01.2021 09:30	169711 10.02.2022 08:45	321488 12.08.2022 09:00	453678 27.01.2023 09:00	808226 21.04.2023 08:30	885973 26.07.2023 10:08
Parameter	Einheit						
Prosulfuron	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)				
Prothioconazol	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)				
Pyrimethanil	mg/l	<0,000015 (NWG)	<0,000015 (NWG)				
Pyroxsulam	mg/l	<0,000010 (NWG)	<0,000010 (NWG)				
Quinmerac	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)				
Quinoclammin	mg/l	<0,000010 (NWG)	<0,000010 (NWG)				
Quinoxifen	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)				
Rimsulfuron	mg/l	<0,000015 (NWG)					
Simazin	mg/l	<0,00002	<0,00002				
Spiroxamine	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)				
Sulcotrion	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)				
Tebuconazol	mg/l	<0,00002 (NWG)	<0,00002 (NWG)				
Tebufenozid	mg/l		<0,00003 (NWG)				
Tebufenpyrad	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)				
Terbuthylazin	mg/l	<0,00002	<0,00002				
Tetraconazol	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)				
Thiacloprid	mg/l	<0,000015 (NWG)	<0,000015 (NWG)				
Thiamethoxam	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)				
Thifensulfuron-Methyl	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)				
Topramezone	mg/l	<0,000010 (NWG)	<0,000010 (NWG)				
Triadimenol	mg/l	<0,000010 (NWG)	<0,000010 (NWG)				
Triasulfuron	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)				
Tribenuron-methyl	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)				
Triclopyr	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)				
Trifloxystrobin	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)				
Triflusulfuron-methyl	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)				
Triticonazol	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)				
Tritosulfuron	mg/l	<0,000025	<0,000025				

Ust./VAT-ID-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer

Eine Zweigniederlassung
der AGROLAB Labor GmbH
84079 Bruckberg,
AG Landsnut, HRB 7131

Ergebnisübersicht Bereich Trinkwasser-Analytik

Auftraggeber: WBV GLONN-SÜD
StammNr 999992016
Entnahmestellen-ID 1230803700058

ZWV Glonn-Süd
Glonn-Süd Sammelschacht Q. I-II

Analysennr. Probenahme		640975 21.01.2021 09:30	169711 10.02.2022 08:45	321488 12.08.2022 09:00	453678 27.01.2023 09:00	808226 21.04.2023 08:30	885973 26.07.2023 10:08
Parameter	Einheit						
2,4-Dichlorphenoxyessigsäure (2,4-D)	mg/l	<0,00002	<0,00002				
PSM-Summe	mg/l	0,00000	0,00000				
Calcitlösekapazität	mg/l	-37	-41	-54			
Carbonathärte	°dH	18,4	18,9	20,2			
delta-pH		0,28	0,28	0,37			
Delta-pH-Wert: pH(Labor) - pHc		0,10	0,11	0,17			
Freie Kohlensäure (CO2)	mg/l	23	25	22			
Gesamthärte	°dH	20,2	21,5	21,8			
Gesamtmineralisation (berechnet)	mg/l	570	588				
Härtebereich		hart	hart	hart			
Ionenbilanz	%	1	5	0			
Kohlenstoffdioxid, überschüssig (aggressiv) (KKG)	mg/l	0,0	0,0	0,0			
Kohlenstoffdioxid, zugehörig (KKG)	mg/l	23	25	22			
Kupferquotient S		59,40	63,56	70,42			
Lochkorrosionsquotient S1		0,10	0,10	0,09			
pH bei Bewertungstemperatur (pHtb)		7,51	7,50	7,55			
pH bei Calcitsätt. d. Calcit (pHc tb)		7,24	7,21	7,18			
Sättigungsindex Calcit (SI)		0,38	0,39	0,51			
Zinkgerieselquotient S2		0,98	0,87	0,90			
Clostridium perfringens	KBE/100ml	0	0	0	0	0	0
Coliforme Bakterien	KBE/100ml	0	0	0	0	0	0
E. coli	KBE/100ml	0	0	0	0	0	0
Intestinale Enterokokken	KBE/100ml	0	0		0	0	0
Koloniezahl bei 22°C	KBE/ml	7	0	1	0	0	0
Koloniezahl bei 36°C	KBE/ml	0	0	0	0	0	0