

Ergebnisübersicht Bereich Trinkwasser-Analytik

Auftraggeber: WBV GLONN-SÜD
StammNr 999992016
Entnahmestellen-ID 1230803700058

ZWV Glonn-Süd
Glonn-Süd Sammelschacht Q. I-II

<i>Analysennr.</i> <i>Probenahme</i>	<i>Einheit</i>	169711	321488	453678	808226	885973	100194
		10.02.2022 08:45	12.08.2022 09:00	27.01.2023 09:00	21.04.2023 08:30	26.07.2023 10:08	10.08.2023 09:10
<i>Parameter</i>	<i>Einheit</i>						
Färbung (vor Ort)		farblos	farblos	farblos	farblos	farblos	farblos
Geruch (vor Ort)		ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne
Trübung (vor Ort)		klar	klar	klar	klar	klar	klar
Geschmack organoleptisch (vor Ort)		ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne
Wassertemperatur (vor Ort)	°C	8,4	10,2	8,5	9,0	9,4	9,7
Leitfähigkeit bei 25°C (vor Ort)	µS/cm		704				
pH-Wert (vor Ort)			7,29				
Leitfähigkeit bei 20°C (Labor)	µS/cm	575	622			592	606
Leitfähigkeit bei 25°C (Labor)	µS/cm	642	694			661	676
pH-Wert (Labor)		7,32	7,35			7,22	7,24
SAK 436 nm (Färbung, quant.)	m-1	<0,1				<0,1	<0,1
Temperatur (Labor)	°C	14,0	13,3				
Trübung (Labor)	NTU	0,02				<0,05	0,05
Temperatur bei Titration KB 8,2	°C	14,0	13,3				
Temperatur bei Titration KS 4,3	°C	17,6	21,5				
Ammonium (NH4)	mg/l	<0,01					
Calcium (Ca)	mg/l	112	115				
Kalium (K)	mg/l	0,8	0,7				
Magnesium (Mg)	mg/l	25,4	25,1				
Natrium (Na)	mg/l	2,4	2,3				
Chlorid (Cl)	mg/l	3,4	3,9				
Fluorid (F)	mg/l	0,05					
Nitrat (NO3)	mg/l	22	22				
Nitrat/50 + Nitrit/3	mg/l	0,44					
Nitrit (NO2)	mg/l	<0,02					
Orthophosphat (o-PO4)	mg/l	<0,05	<0,05				
Säurekapazität bis pH 4,3	mmol/l	6,75	7,23				
Sulfat (SO4)	mg/l	10	9,9				

Dr. Blasy - Dr. Busse
Ndl. der AGROLAB Labor GmbH
Moosstr. 6 a. 82279 Echting am Ammersee, Germany
www.agrolab.de

Ergebnisübersicht Bereich Trinkwasser-Analytik

Auftraggeber: **WBV GLONN-SÜD**
StammNr **999992016**
Entnahmestellen-ID **1230803700058**

ZWV Glonn-Süd
Glonn-Süd Sammelschacht Q. I-II

Analysennr. Probenahme		169711 10.02.2022 08:45	321488 12.08.2022 09:00	453678 27.01.2023 09:00	808226 21.04.2023 08:30	885973 26.07.2023 10:08	100194 10.08.2023 09:10
Parameter	Einheit						
DOC	mg/l		<0,5				
TOC	mg/l	0,6					
Aluminium (Al)	mg/l	<0,02					
Antimon (Sb)	mg/l	<0,0005					
Arsen (As)	mg/l	<0,001					
Blei (Pb)	mg/l	<0,001					
Bor (B)	mg/l	<0,02					
Cadmium (Cd)	mg/l	<0,0003					
Chrom (Cr)	mg/l	<0,00050					
Eisen (Fe)	mg/l	<0,005					
Kupfer (Cu)	mg/l	<0,005					
Mangan (Mn)	mg/l	<0,005					
Nickel (Ni)	mg/l	<0,002					
Quecksilber (Hg)	mg/l	<0,00010					
Selen (Se)	mg/l	<0,0005					
Uran (U-238)	mg/l	0,0007					
Basekapazität bis pH 8,2	mmol/l	0,58	0,52				
Sauerstoff (O2) gelöst	mg/l		9,8				
Tetrachlorethen	mg/l	<0,0001					
Tetrachlorethen und Trichlorethen	mg/l	0,0					
Trichlorethen	mg/l	<0,0001					
1,2-Dichlorethan	mg/l	<0,0005					
Benzol	mg/l	<0,0001					
Benzo(a)pyren	mg/l	<0,000002					
Benzo(b)fluoranthen	mg/l	<0,000002					
Benzo(ghi)perylen	mg/l	<0,000002					
Benzo(k)fluoranthen	mg/l	<0,000002					
Indeno(123-cd)pyren	mg/l	<0,000002					

Ust./VAT-ID-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer

Eine Zweigniederlassung
der AGROLAB Labor GmbH
84079 Bruckberg,
AG Landshut, HRB 7131

Dr. Blasy - Dr. Busse
Ndl. der AGROLAB Labor GmbH
Moosstr. 6 a. 82279 Echting am Ammersee, Germany
www.agrolab.de

Ergebnisübersicht Bereich Trinkwasser-Analytik

Auftraggeber: **WBV GLONN-SÜD**
StammNr **999992016**
Entnahmestellen-ID **1230803700058**

ZWV Glonn-Süd
Glonn-Süd Sammelschacht Q. I-II

Analysennr. Probenahme		169711 10.02.2022 08:45	321488 12.08.2022 09:00	453678 27.01.2023 09:00	808226 21.04.2023 08:30	885973 26.07.2023 10:08	100194 10.08.2023 09:10
Parameter	Einheit						
PAK-Summe (TrinkwV)	mg/l	0					
Aclonifen	mg/l	<0,00003 (NWG)					
Amidosulfuron	mg/l	<0,00003 (NWG)					
Atrazin	mg/l	<0,00002					
Atrazin-desethyl-desisopropyl	mg/l	<0,00003 (NWG)					
Atrazin-2-Hydroxy	mg/l	<0,00003 (NWG)					
Azoxystrobin	mg/l	<0,000015 (NWG)					
Bentazon	mg/l	<0,000015 (NWG)					
Bixafen	mg/l	<0,000010 (NWG)					
Boscalid	mg/l	<0,00003 (NWG)					
Bromacil	mg/l	<0,00002 (NWG)					
Bromoxynil	mg/l	<0,00003 (NWG)					
Carbendazim	mg/l	<0,000010 (NWG)					
Carbetamid	mg/l	<0,00003 (NWG)					
Chloridazon	mg/l	<0,000010 (NWG)					
Chlortoluron	mg/l	<0,00001 (NWG)					
Clodinafop	mg/l	<0,00002					
Clomazone	mg/l	<0,00003 (NWG)					
Clopyralid	mg/l	<0,00003 (NWG)					
Clothianidin	mg/l	<0,000010 (NWG)					
Cyflufenamid	mg/l	<0,000010 (NWG)					
Cyproconazol	mg/l	<0,00003 (NWG)					
Desethylatrazin	mg/l	<0,000020					
Desethylterbuthylazin	mg/l	<0,00002					
Desisopropylatrazin	mg/l	<0,00002					
Dicamba	mg/l	<0,000050					
Dichlorprop (2,4-DP)	mg/l	<0,000010 (NWG)					
Difenoconazol	mg/l	<0,000015 (NWG)					

Ust./VAT-ID-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
AG Landshut, HRB 7131

Dr. Blasy - Dr. Busse
Ndl. der AGROLAB Labor GmbH
Moosstr. 6 a. 82279 Echting am Ammersee, Germany
www.agrolab.de

Ergebnisübersicht Bereich Trinkwasser-Analytik

Auftraggeber: **WBV GLONN-SÜD**
StammNr **999992016**
Entnahmestellen-ID **1230803700058**

ZWV Glonn-Süd
Glonn-Süd Sammelschacht Q. I-II

Analysennr. Probenahme		169711 10.02.2022 08:45	321488 12.08.2022 09:00	453678 27.01.2023 09:00	808226 21.04.2023 08:30	885973 26.07.2023 10:08	100194 10.08.2023 09:10
Parameter	Einheit						
Diflufenican	mg/l	<0,00003 (NWG)					
Dimefuron	mg/l	<0,00003 (NWG)					
Dimethachlor	mg/l	<0,00003 (NWG)					
Dimethenamid	mg/l	<0,000015 (NWG)					
Dimethoat	mg/l	<0,00003 (NWG)					
Dimethomorph	mg/l	<0,00003 (NWG)					
Dimoxystrobin	mg/l	<0,00003 (NWG)					
Diuron	mg/l	<0,00002					
Epoxiconazol	mg/l	<0,00003 (NWG)					
Ethidimuron	mg/l	<0,00003 (NWG)					
Ethofumesat	mg/l	<0,00003 (NWG)					
Fenoxaprop	mg/l	<0,00003 (NWG)					
Fenpropidin	mg/l	<0,00003 (NWG)					
Fenpropimorph	mg/l	<0,00001					
Flazasulfuron	mg/l	<0,00003					
Flonicamid	mg/l	<0,00003 (NWG)					
Florasulam	mg/l	<0,000015 (NWG)					
Fluazifop	mg/l	<0,00003 (NWG)					
Fluazinam	mg/l	<0,00003 (NWG)					
Flufenacet	mg/l	<0,00002					
Flumioxazin	mg/l	<0,00003					
Fluopicolide	mg/l	<0,00003 (NWG)					
Fluopyram	mg/l	<0,000010 (NWG)					
Flupyrsulfuron-methyl	mg/l	<0,00003 (NWG)					
Flurtamone	mg/l	<0,00003 (NWG)					
Flusilazol	mg/l	<0,00003 (NWG)					
Fluxapyroxad	mg/l	<0,000010 (NWG)					
Glyphosat	mg/l	<0,000010 (NWG)					

Ust./VAT-ID-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
AG Landshut, HRB 7131

Dr. Blasy - Dr. Busse
Ndl. der AGROLAB Labor GmbH
Moosstr. 6 a. 82279 Echting am Ammersee, Germany
www.agrolab.de

Ergebnisübersicht Bereich Trinkwasser-Analytik

Auftraggeber: WBV GLONN-SÜD
StammNr 999992016
Entnahmestellen-ID 1230803700058

ZWV Glonn-Süd
Glonn-Süd Sammelschacht Q. I-II

Analysennr. Probenahme		169711 10.02.2022 08:45	321488 12.08.2022 09:00	453678 27.01.2023 09:00	808226 21.04.2023 08:30	885973 26.07.2023 10:08	100194 10.08.2023 09:10
Parameter	Einheit						
Haloxypop	mg/l	<0,00003 (NWG)					
Imazalil	mg/l	<0,00003 (NWG)					
Imidacloprid	mg/l	<0,00003 (NWG)					
Iodosulfuron-methyl	mg/l	<0,00003					
Ioxynil	mg/l	<0,00003 (NWG)					
Iprodion	mg/l	<0,00003 (NWG)					
Isoproturon	mg/l	<0,00002					
Isoxaben	mg/l	<0,00003 (NWG)					
Kresoxim-methyl	mg/l	<0,00003 (NWG)					
Lenacil	mg/l	<0,000015 (NWG)					
Mandipropamid	mg/l	<0,00003 (NWG)					
MCPA	mg/l	<0,00003 (NWG)					
Mecoprop (MCP)	mg/l	<0,00001 (NWG)					
Mercaptodimethur (Methiocarb)	mg/l	<0,000015 (NWG)					
Mesosulfuron-methyl	mg/l	<0,00003 (NWG)					
Mesotrion	mg/l	<0,00003 (NWG)					
Metalaxyl	mg/l	<0,00002					
Metamitron	mg/l	<0,00003 (NWG)					
Metazachlor	mg/l	<0,00002					
Metconazol	mg/l	<0,00003 (NWG)					
Methoxyfenozid	mg/l	<0,000015 (NWG)					
Metobromuron	mg/l	<0,00003 (NWG)					
Metolachlor (R/S)	mg/l	<0,00002					
Metosulam	mg/l	<0,00003 (NWG)					
Metribuzin	mg/l	<0,00003 (NWG)					
Metsulfuron-Methyl	mg/l	<0,00003 (NWG)					
Napropamid	mg/l	<0,00003 (NWG)					
Nicosulfuron	mg/l	<0,000015 (NWG)					

Ust./VAT-ID-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
AG Landsnut, HRB 7131

Dr. Blasy - Dr. Busse
Ndl. der AGROLAB Labor GmbH
Moosstr. 6 a. 82279 Echting am Ammersee, Germany
www.agrolab.de

Ergebnisübersicht Bereich Trinkwasser-Analytik

Auftraggeber: **WBV GLONN-SÜD**
StammNr **999992016**
Entnahmestellen-ID **1230803700058**

ZWV Glonn-Süd
Glonn-Süd Sammelschacht Q. I-II

Analysennr. Probenahme		169711 10.02.2022 08:45	321488 12.08.2022 09:00	453678 27.01.2023 09:00	808226 21.04.2023 08:30	885973 26.07.2023 10:08	100194 10.08.2023 09:10
Parameter	Einheit						
Penconazol	mg/l	<0,00003 (NWG)					
Pendimethalin	mg/l	<0,00002					
Pethoxamid	mg/l	<0,00003 (NWG)					
Picolinafen	mg/l	<0,00003 (NWG)					
Picoxystrobin	mg/l	<0,00003 (NWG)					
Pinoxaden	mg/l	<0,00003 (NWG)					
Pirimicarb	mg/l	<0,000015 (NWG)					
Prochloraz	mg/l	<0,00003 (NWG)					
Propamocarb	mg/l	<0,00003 (NWG)					
Propaquizafop	mg/l	<0,000050 (NWG)					
Propazin	mg/l	<0,00003 (NWG)					
Propiconazol	mg/l	<0,00003 (NWG)					
Propoxycarbazon	mg/l	<0,000030 (NWG)					
Propyzamid	mg/l	<0,00003 (NWG)					
Proquinazid	mg/l	<0,00003 (NWG)					
Prosulfocarb	mg/l	<0,000050					
Prosulfuron	mg/l	<0,00003 (NWG)					
Prothioconazol	mg/l	<0,00003 (NWG)					
Pyrimethanil	mg/l	<0,000015 (NWG)					
Pyroxsulam	mg/l	<0,000010 (NWG)					
Quinmerac	mg/l	<0,00003 (NWG)					
Quinoclammin	mg/l	<0,000010 (NWG)					
Quinoxifen	mg/l	<0,00003 (NWG)					
Simazin	mg/l	<0,00002					
Spiroxamine	mg/l	<0,00003 (NWG)					
Sulcotrion	mg/l	<0,00003 (NWG)					
Tebuconazol	mg/l	<0,00002 (NWG)					
Tebufenozid	mg/l	<0,00003 (NWG)					

Ust./VAT-ID-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
AG Landsnüt, HRB 7131

Dr. Blasy - Dr. Busse
Ndl. der AGROLAB Labor GmbH
Moosstr. 6 a. 82279 Echting am Ammersee, Germany
www.agrolab.de

Ergebnisübersicht Bereich Trinkwasser-Analytik

Auftraggeber: WBV GLONN-SÜD
StammNr 999992016
Entnahmestellen-ID 1230803700058
ZWV Glonn-Süd
Glonn-Süd Sammelschacht Q. I-II

Analysennr. Probenahme		169711 10.02.2022 08:45	321488 12.08.2022 09:00	453678 27.01.2023 09:00	808226 21.04.2023 08:30	885973 26.07.2023 10:08	100194 10.08.2023 09:10
Parameter	Einheit						
Tebufenpyrad	mg/l	<0,00003 (NWG)					
Terbutylazin	mg/l	<0,00002					
Tetraconazol	mg/l	<0,00003 (NWG)					
Thiacloprid	mg/l	<0,000015 (NWG)					
Thiamethoxam	mg/l	<0,00003 (NWG)					
Thifensulfuron-Methyl	mg/l	<0,00003 (NWG)					
Topramezone	mg/l	<0,000010 (NWG)					
Triadimenol	mg/l	<0,000010 (NWG)					
Triasulfuron	mg/l	<0,00003 (NWG)					
Tribenuron-methyl	mg/l	<0,00003 (NWG)					
Triclopyr	mg/l	<0,00003 (NWG)					
Trifloxystrobin	mg/l	<0,00003 (NWG)					
Triflursulfuron-methyl	mg/l	<0,00003 (NWG)					
Triticonazol	mg/l	<0,00003 (NWG)					
Tritosulfuron	mg/l	<0,000025					
2,4-Dichlorphenoxyessigsäure (2,4-D)	mg/l	<0,00002					
PSM-Summe	mg/l	0,00000					
Calcitlösekapazität	mg/l	-41	-54				
Carbonathärte	°dH	18,9	20,2				
delta-pH		0,28	0,37				
Delta-pH-Wert: pH(Labor) - pHc		0,11	0,17				
Freie Kohlensäure (CO2)	mg/l	25	22				
Gesamthärte	°dH	21,5	21,8				
Gesamtmineralisation (berechnet)	mg/l	588					
Härtebereich		hart	hart				
Ionenbilanz	%	5	0				
Kohlenstoffdioxid, überschüssig (aggressiv) (KKG)	mg/l	0,0	0,0				
Kohlenstoffdioxid, zugehörig (KKG)	mg/l	25	22				

Ust./VAT-ID-Nr.: DE 128 944 188
Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
AG Landnut, HRB 7131

Ergebnisübersicht Bereich Trinkwasser-Analytik

Auftraggeber: WBV GLONN-SÜD
StammNr 999992016
Entnahmestellen-ID 1230803700058

ZWV Glonn-Süd
Glonn-Süd Sammelschacht Q. I-II

Analysennr. Probenahme		169711 10.02.2022 08:45	321488 12.08.2022 09:00	453678 27.01.2023 09:00	808226 21.04.2023 08:30	885973 26.07.2023 10:08	100194 10.08.2023 09:10
Parameter	Einheit						
Kupferquotient S		63,56	70,42				
Lochkorrosionsquotient S1		0,10	0,09				
pH bei Bewertungstemperatur (pHtb)		7,50	7,55				
pH bei Calcitsätt. d. Calcit (pHc tb)		7,21	7,18				
Sättigungsindex Calcit (SI)		0,39	0,51				
Zinkgerieselquotient S2		0,87	0,90				
Clostridium perfringens	KBE/100ml	0	0	0	0	0	0
Coliforme Bakterien	KBE/100ml	0	0	0	0	0	0
E. coli	KBE/100ml	0	0	0	0	0	0
Intestinale Enterokokken	KBE/100ml	0		0	0	0	0
Koloniezahl bei 22°C	KBE/ml	0	1	0	0	0	1
Koloniezahl bei 36°C	KBE/ml	0	0	0	0	0	3