

Ergebnisübersicht Bereich Trinkwasser-Analytik

Auftraggeber: **WBV GLONN-SÜD**
StammNr **999992016**
Entnahmestellen-ID **1230803700058**

ZWV Glonn-Süd
Glonn-Süd Sammelschacht Q. I-II

<i>Analysennr.</i> <i>Probenahme</i>	885973 26.07.2023 10:08	100194 10.08.2023 09:10	127631 20.09.2023 08:45	151369 19.10.2023 10:00	151356 19.10.2023 10:10	173658 15.11.2023 08:50
<i>Parameter</i>	<i>Einheit</i>					
Färbung (vor Ort)		farblos	farblos	farblos	farblos	farblos
Geruch (vor Ort)		ohne	ohne	ohne	ohne	ohne
Trübung (vor Ort)		klar	klar	klar	klar	klar
Geschmack organoleptisch (vor Ort)		ohne	ohne	ohne	ohne	ohne
Wassertemperatur (vor Ort)	°C	9,4	9,7	9,6	9,7	10,3
Leitfähigkeit bei 20°C (Labor)	µS/cm	592	606	590	592	588
Leitfähigkeit bei 25°C (Labor)	µS/cm	661	676	658	661	656
pH-Wert (Labor)		7,22	7,24	7,23	7,25	7,24
SAK 436 nm (Färbung, quant.)	m-1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Trübung (Labor)	NTU	<0,05	0,05	<0,05	0,10	0,05
Acclonifen	mg/l				<0,00003	
Amidosulfuron	mg/l				<0,00003	
Atrazin	mg/l				<0,00002	
Atrazin-desethyl-desisopropyl	mg/l				<0,00003	
Atrazin-2-Hydroxy	mg/l				<0,00003	
Azoxystrobin	mg/l				<0,000015 (NWG)	
Bentazon	mg/l				<0,000015 (NWG)	
Bixafen	mg/l				<0,000010 (NWG)	
Boscalid	mg/l				<0,00003	
Bromacil	mg/l				<0,00002 (NWG)	
Bromoxynil	mg/l				<0,00003	
Carbendazim	mg/l				<0,000010 (NWG)	
Carbetamid	mg/l				<0,00003	
Chloridazon	mg/l				<0,000010 (NWG)	
Chlortoluron	mg/l				<0,00001 (NWG)	
Clodinafop-propargyl	mg/l				<0,00003	
Clomazone	mg/l				<0,00003	
Clopyralid	mg/l				<0,00003	

Ust./VAT-ID-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer

Eine Zweigniederlassung
der AGROLAB Labor GmbH
84079 Bruckberg,
AG Landsnut, HRB 7131

Dr. Blasy - Dr. Busse
Ndl. der AGROLAB Labor GmbH
Moosstr. 6 a. 82279 Echting am Ammersee, Germany
www.agrolab.de

Ergebnisübersicht Bereich Trinkwasser-Analytik

Auftraggeber: **WBV GLONN-SÜD**
StammNr **999992016**
Entnahmestellen-ID **1230803700058**

ZWV Glonn-Süd
Glonn-Süd Sammelschacht Q. I-II

Analysennr. Probenahme		885973 26.07.2023 10:08	100194 10.08.2023 09:10	127631 20.09.2023 08:45	151369 19.10.2023 10:00	151356 19.10.2023 10:10	173658 15.11.2023 08:50
Parameter	Einheit						
Clothianidin	mg/l					<0,000010 (NWG)	
Cyflufenamid	mg/l					<0,000010 (NWG)	
Cyproconazol	mg/l					<0,00003	
Desethylatrazin	mg/l					<0,00001	
Desethylterbuthylazin	mg/l					<0,00002	
Desisopropylatrazin	mg/l					<0,00002	
Dicamba	mg/l					<0,00003	
Dichlorprop (2,4-DP)	mg/l					<0,000010 (NWG)	
Difenoconazol	mg/l					<0,000015 (NWG)	
Diflufenican	mg/l					<0,00003	
Dimefuron	mg/l					<0,00003	
Dimethachlor	mg/l					<0,00003	
Dimethenamid	mg/l					<0,000015 (NWG)	
Dimethoat	mg/l					<0,00003	
Dimethomorph	mg/l					<0,00003	
Dimoxystrobin	mg/l					<0,00003	
Diuron	mg/l					<0,00002	
Epoxiconazol	mg/l					<0,00003	
Ethidimuron	mg/l					<0,00003	
Ethofumesat	mg/l					<0,00003	
Fenoxaprop	mg/l					<0,00003	
Fenpropidin	mg/l					<0,00003	
Fenpropimorph	mg/l					<0,00001	
Flazasulfuron	mg/l					<0,00003	
Flonicamid	mg/l					<0,00003	
Florasulam	mg/l					<0,000015 (NWG)	
Fluazifop	mg/l					<0,00003	
Fluazinam	mg/l					<0,00003	

Ust./VAT-ID-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
84079 Bruckberg,
AG Landsnut, HRB 7131

Dr. Blasy - Dr. Busse
Ndl. der AGROLAB Labor GmbH
Moosstr. 6 a. 82279 Echting am Ammersee, Germany
www.agrolab.de

Ergebnisübersicht Bereich Trinkwasser-Analytik

Auftraggeber: **WBV GLONN-SÜD**
StammNr **999992016**
Entnahmestellen-ID **1230803700058**

ZWV Glonn-Süd
Glonn-Süd Sammelschacht Q. I-II

	Analysennr. Probenahme	885973 26.07.2023 10:08	100194 10.08.2023 09:10	127631 20.09.2023 08:45	151369 19.10.2023 10:00	151356 19.10.2023 10:10	173658 15.11.2023 08:50
Parameter	Einheit						
Flufenacet	mg/l					<0,00002	
Flumioxazin	mg/l					<0,00003	
Fluopicolide	mg/l					<0,00003	
Fluopyram	mg/l					<0,000010 (NWG)	
Flupyrsulfuron-methyl	mg/l					<0,00003	
Flurtamone	mg/l					<0,00003	
Flusilazol	mg/l					<0,00003	
Fluxapyroxad	mg/l					<0,000010 (NWG)	
Glyphosat	mg/l					<0,000010 (NWG)	
Haloxypop	mg/l					<0,00003	
Imazalil	mg/l					<0,00003	
Imidacloprid	mg/l					<0,00003	
Iodosulfuron-methyl	mg/l					<0,00003	
Ioxynil	mg/l					<0,00003	
Iprodion	mg/l					<0,00003	
Isoproturon	mg/l					<0,00002	
Isoxaben	mg/l					<0,00003	
Kresoxim-methyl	mg/l					<0,00003	
Lenacil	mg/l					<0,000015 (NWG)	
Mandipropamid	mg/l					<0,00003	
MCPA	mg/l					<0,00003	
Mecoprop (MCP)	mg/l					<0,00001 (NWG)	
Mercaptodimethur (Methiocarb)	mg/l					<0,000015 (NWG)	
Mesosulfuron-methyl	mg/l					<0,00003	
Mesotrion	mg/l					<0,00003	
Metalaxyl	mg/l					<0,00002	
Metamitron	mg/l					<0,00003	
Metazachlor	mg/l					<0,00002	

Ust./VAT-ID-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
AG Landsnut, HRB 7131

Dr. Blasy - Dr. Busse
Ndl. der AGROLAB Labor GmbH
Moosstr. 6 a. 82279 Echting am Ammersee, Germany
www.agrolab.de

Ergebnisübersicht Bereich Trinkwasser-Analytik

Auftraggeber: **WBV GLONN-SÜD**
StammNr **999992016**
Entnahmestellen-ID **1230803700058**

ZWV Glonn-Süd
Glonn-Süd Sammelschacht Q. I-II

Analysennr. Probenahme		885973 26.07.2023 10:08	100194 10.08.2023 09:10	127631 20.09.2023 08:45	151369 19.10.2023 10:00	151356 19.10.2023 10:10	173658 15.11.2023 08:50
Parameter	Einheit						
Metconazol	mg/l					<0,00003	
Methoxyfenozid	mg/l					<0,000015 (NWG)	
Metobromuron	mg/l					<0,00003	
Metolachlor (R/S)	mg/l					<0,00002	
Metosulam	mg/l					<0,00003	
Metribuzin	mg/l					<0,00003	
Metsulfuron-Methyl	mg/l					<0,00003	
Napropamid	mg/l					<0,00003	
Nicosulfuron	mg/l					<0,000015 (NWG)	
Penconazol	mg/l					<0,00003	
Pendimethalin	mg/l					<0,00002	
Pethoxamid	mg/l					<0,00003	
Picolinafen	mg/l					<0,00003	
Picoxystrobin	mg/l					<0,00003	
Pinoxaden	mg/l					<0,00003	
Pirimicarb	mg/l					<0,000015 (NWG)	
Prochloraz	mg/l					<0,00003	
Propamocarb	mg/l					<0,00003	
Propaquizafop	mg/l					<0,00003	
Propazin	mg/l					<0,00003	
Propiconazol	mg/l					<0,00003	
Propoxycarbazon	mg/l					<0,000030 (NWG)	
Propyzamid	mg/l					<0,00003	
Proquinazid	mg/l					<0,00003	
Prosulfocarb	mg/l					<0,00003	
Prosulfuron	mg/l					<0,00003	
Prothioconazol	mg/l					<0,00003	
Pyrimethanil	mg/l					<0,000015 (NWG)	

Ust./VAT-ID-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer

Eine Zweigniederlassung
der AGROLAB Labor GmbH
84079 Bruckberg,
AG Landsnut, HRB 7131

Dr. Blasy - Dr. Busse
Ndl. der AGROLAB Labor GmbH
Moosstr. 6 a. 82279 Echting am Ammersee, Germany
www.agrolab.de

Ergebnisübersicht Bereich Trinkwasser-Analytik

Auftraggeber: **WBV GLONN-SÜD**
StammNr **999992016**
Entnahmestellen-ID **1230803700058**

ZWV Glonn-Süd
Glonn-Süd Sammelschacht Q. I-II

<i>Analysennr.</i> <i>Probenahme</i>		885973 26.07.2023 10:08	100194 10.08.2023 09:10	127631 20.09.2023 08:45	151369 19.10.2023 10:00	151356 19.10.2023 10:10	173658 15.11.2023 08:50
<i>Parameter</i>	<i>Einheit</i>						
Pyroxsulam	mg/l					<0,000010 (NWG)	
Quinmerac	mg/l					<0,00003	
Quinoclamín	mg/l					<0,000010 (NWG)	
Quinoxifen	mg/l					<0,00003	
Simazin	mg/l					<0,00002	
Spiroxamine	mg/l					<0,00003	
Sulcotrion	mg/l					<0,00003	
Tebuconazol	mg/l					<0,00002 (NWG)	
Tebufenozid	mg/l					<0,00003	
Tebufenpyrad	mg/l					<0,00003	
Terbutylazin	mg/l					<0,00002	
Tetraconazol	mg/l					<0,00003	
Thiacloprid	mg/l					<0,000015 (NWG)	
Thiamethoxam	mg/l					<0,00003	
Thifensulfuron-Methyl	mg/l					<0,00003	
Topramezone	mg/l					<0,000010 (NWG)	
Triadimenol	mg/l					<0,000010 (NWG)	
Triasulfuron	mg/l					<0,00003	
Tribenuron-methyl	mg/l					<0,00003	
Triclopyr	mg/l					<0,00003	
Trifloxystrobin	mg/l					<0,00003	
Triflusulfuron-methyl	mg/l					<0,00003	
Triticonazol	mg/l					<0,00003	
Tritosulfuron	mg/l					<0,000025	
2,4-Dichlorphenoxyessigsäure (2,4-D)	mg/l					<0,00002	
PSM-Summe	mg/l					0	
Clostridium perfringens	KBE/100ml	0	0	0	0	0	0
Coliforme Bakterien	KBE/100ml	0	0	0	0	0	0

Ust./VAT-ID-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer

Eine Zweigniederlassung
der AGROLAB Labor GmbH
84079 Bruckberg,
AG Landsnut, HRB 7131

Dr. Blasy - Dr. Busse
Ndl. der AGROLAB Labor GmbH
Moosstr. 6 a. 82279 Echting am Ammersee, Germany
www.agrolab.de

Ergebnisübersicht Bereich Trinkwasser-Analytik

Auftraggeber: **WBV GLONN-SÜD**
StammNr **999992016**
Entnahmestellen-ID **1230803700058**

ZWV Glonn-Süd
Glonn-Süd Sammelschacht Q. I-II

	<i>Analysennr. Probenahme</i>	885973 26.07.2023 10:08	100194 10.08.2023 09:10	127631 20.09.2023 08:45	151369 19.10.2023 10:00	151356 19.10.2023 10:10	173658 15.11.2023 08:50
<i>Parameter</i>	<i>Einheit</i>						
E. coli	KBE/100ml	0	0	0	0	0	0
Intestinale Enterokokken	KBE/100ml	0	0	0	0	0	0
Koloniezahl bei 22°C	KBE/ml	0	1	0	0	0	0
Koloniezahl bei 36°C	KBE/ml	0	3	0	0	0	0

Ust./VAT-ID-Nr:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer

Eine Zweigniederlassung
der AGROLAB Labor GmbH
84079 Bruckberg,
AG Landsnut, HRB 7131