

AG Augsburg
HRB 39441
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 365542034

Geschäftsführer
Dr. Paul Wimmer
Dr. Stephanie Nagorny
Dr. Torsten Zurnühl

Ergebnisübersicht Bereich Trinkwasser-Analytik

Auftraggeber: WBV Glonn-Süd
StammNr 999992016
Entnahmestellen-ID 1230803700058

ZWV Glonn-Süd
Glonn-Süd Sammelschacht Q. I-II

Analysennr. Probenahme	297156 20.03.2024 08:30	297157 20.03.2024 08:40	313775 11.04.2024 08:35	334768 07.05.2024 08:35	366179 19.06.2024 08:30	383349 10.07.2024 08:45
Parameter	Einheit					
Färbung (vor Ort)		farblos	farblos	farblos	farblos	farblos
Geruch (vor Ort)		ohne	ohne	ohne	ohne	ohne
Trübung (vor Ort)		klar	klar	klar	klar	klar
Geschmack organoleptisch (vor Ort)		ohne	ohne	ohne	ohne	ohne
Wassertemperatur (vor Ort)	°C	9,5	9,5	9,7	9,7	9,8
Isopyrazam	mg/l	<0,000030 (NWG)				
Acclonifen	mg/l	<0,00003				
Amidosulfuron	mg/l	<0,00003				
Atrazin	mg/l	<0,00002				
Atrazin-desethyl-desisopropyl	mg/l	<0,00003				
Atrazin-2-Hydroxy	mg/l	<0,00003				
Azoxystrobin	mg/l	<0,000015 (NWG)				
Beflubutamid	mg/l	<0,000030 (NWG)				
Bentazon	mg/l	<0,000015 (NWG)				
Bixafen	mg/l	<0,000010 (NWG)				
Boscalid	mg/l	<0,00003				
Bromacil	mg/l	<0,00002 (NWG)				
Bromoxynil	mg/l	<0,00003				
Carbendazim	mg/l	<0,000010 (NWG)				
Carbetamid	mg/l	<0,00003				
Chloridazon	mg/l	<0,000010 (NWG)				
Chlortoluron	mg/l	<0,00001 (NWG)				
Clodinafop-propargyl	mg/l	<0,00003				
Clomazone	mg/l	<0,00003				
Clopyralid	mg/l	<0,00003				
Clothianidin	mg/l	<0,000010 (NWG)				
Cyflufenamid	mg/l	<0,000010 (NWG)				
Cyproconazol	mg/l	<0,00003				

AGROLAB Wasserranalytik GmbH
Moosstr. 6a, 82279 Eching am Ammersee, Germany
www.agrolab.de

AG Augsburg
HRB 39441
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 365542034

Geschäftsführer
Dr. Paul Wimmer
Dr. Stephanie Nagorny
Dr. Torsten Zummühl

Ergebnisübersicht Bereich Trinkwasser-Analytik

Auftraggeber: WBV Glonn-Süd
StammNr 999992016
Entnahmestellen-ID 1230803700058

ZWV Glonn-Süd
Glonn-Süd Sammelschacht Q. I-II

Parameter	Analysennr. Probenahme Einheit	297156 20.03.2024 08:30	297157 20.03.2024 08:40	313775 11.04.2024 08:35	334768 07.05.2024 08:35	366179 19.06.2024 08:30	383349 10.07.2024 08:45
Desethylatrazin	mg/l	<0,00001					
Desethylterbuthylazin	mg/l	<0,00002					
Desisopropylatrazin	mg/l	<0,00002					
Dicamba	mg/l	<0,00003					
Dichlorprop (2,4-DP)	mg/l	<0,000010 (NWG)					
Difenoconazol	mg/l	<0,000015 (NWG)					
Diflufenican	mg/l	<0,00003					
Dimefuron	mg/l	<0,00003					
Dimethachlor	mg/l	<0,00003					
Dimethenamid	mg/l	<0,000015 (NWG)					
Dimethoat	mg/l	<0,00003					
Dimethomorph	mg/l	<0,00003					
Dimoxystrobin	mg/l	<0,00003					
Diuron	mg/l	<0,00002					
Epoxiconazol	mg/l	<0,00003					
Ethidimuron	mg/l	<0,00003					
Ethofumesat	mg/l	<0,00003					
Fenoxaprop	mg/l	<0,00003					
Fenpropidin	mg/l	<0,00003					
Fenpropimorph	mg/l	<0,00001					
Flazasulfuron	mg/l	<0,00003					
Flonicamid	mg/l	<0,00003					
Florasulam	mg/l	<0,000015 (NWG)					
Fluazifop	mg/l	<0,00003					
Fluazinam	mg/l	<0,00003					
Fludioxonil	mg/l	<0,000015 (NWG)					
Flufenacet	mg/l	<0,00002					
Flumioxazin	mg/l	<0,00003					

AGROLAB Wassermanalytik GmbH
Moosstr. 6a, 82279 Eching am Ammersee, Germany
www.agrolab.de

AG Augsburg
HRB 39441
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 365542034

Geschäftsführer
Dr. Paul Wimmer
Dr. Stephanie Nagorny
Dr. Torsten Zurnühl

Ergebnisübersicht Bereich Trinkwasser-Analytik

Auftraggeber: WBV Glonn-Süd
StammNr 999992016
Entnahmestellen-ID 1230803700058

ZWV Glonn-Süd
Glonn-Süd Sammelschacht Q. I-II

	Analysennr. Probenahme	297156 20.03.2024 08:30	297157 20.03.2024 08:40	313775 11.04.2024 08:35	334768 07.05.2024 08:35	366179 19.06.2024 08:30	383349 10.07.2024 08:45
Parameter	Einheit						
Fluopicolide	mg/l	<0,00003					
Fluopyram	mg/l	<0,000010 (NWG)					
Flupyrsulfuron-methyl	mg/l	<0,00003					
Fluroxypyr	mg/l	<0,00003					
Flurtamone	mg/l	<0,00003					
Flusilazol	mg/l	<0,00003					
Fluxapyroxad	mg/l	<0,000010 (NWG)					
Foramsulfuron	mg/l	<0,000030 (NWG)					
Glyphosat	mg/l	<0,000010 (NWG)					
Haloxypop	mg/l	<0,00003					
Imazalil	mg/l	<0,00003					
Imidacloprid	mg/l	<0,00003					
Iodosulfuron-methyl	mg/l	<0,00003					
Ioxynil	mg/l	<0,00003					
Iprodion	mg/l	<0,00003					
Isoproturon	mg/l	<0,00002					
Isoxaben	mg/l	<0,00003					
Kresoxim-methyl	mg/l	<0,00003					
Lenacil	mg/l	<0,000015 (NWG)					
Mandipropamid	mg/l	<0,00003					
MCPA	mg/l	<0,00003					
Mecoprop (MCP)	mg/l	<0,00001 (NWG)					
Mercaptodimethur (Methiocarb)	mg/l	<0,000015 (NWG)					
Mesosulfuron-methyl	mg/l	<0,00003					
Mesotrion	mg/l	<0,00003					
Metalaxyl	mg/l	<0,00002					
Metamitron	mg/l	<0,00003					
Metazachlor	mg/l	<0,00002					

AGROLAB Wasserranalytik GmbH
Moosstr. 6a, 82279 Eching am Ammersee, Germany
www.agrolab.de

AG Augsburg
HRB 39441
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 365542034

Geschäftsführer
Dr. Paul Wimmer
Dr. Stephanie Nagorny
Dr. Torsten Zummühl

Ergebnisübersicht Bereich Trinkwasser-Analytik

Auftraggeber: WBV Glonn-Süd
StammNr 999992016
Entnahmestellen-ID 1230803700058

ZWV Glonn-Süd
Glonn-Süd Sammelschacht Q. I-II

Analysennr. Probenahme		297156 20.03.2024 08:30	297157 20.03.2024 08:40	313775 11.04.2024 08:35	334768 07.05.2024 08:35	366179 19.06.2024 08:30	383349 10.07.2024 08:45
Parameter	Einheit						
Metconazol	mg/l	<0,00003					
Methoxyfenozid	mg/l	<0,000015 (NWG)					
Metobromuron	mg/l	<0,00003					
Metolachlor (R/S)	mg/l	<0,00002					
Metosulam	mg/l	<0,00003					
Metribuzin	mg/l	<0,00003					
Metsulfuron-Methyl	mg/l	<0,00003					
Myclobutanil	mg/l	<0,000030 (NWG)					
Napropamid	mg/l	<0,00003					
Nicosulfuron	mg/l	<0,000015 (NWG)					
Penconazol	mg/l	<0,00003					
Pendimethalin	mg/l	<0,00002					
Pethoxamid	mg/l	<0,00003					
Picolinafen	mg/l	<0,00003					
Picoxystrobin	mg/l	<0,00003					
Pinoxaden	mg/l	<0,00003					
Pirimicarb	mg/l	<0,000015 (NWG)					
Prochloraz	mg/l	<0,00003					
Propamocarb	mg/l	<0,00003					
Propaquizafop	mg/l	<0,00003					
Propazin	mg/l	<0,00003					
Propiconazol	mg/l	<0,00003					
Propoxycarbazon	mg/l	<0,000030 (NWG)					
Propyzamid	mg/l	<0,00003					
Proquinazid	mg/l	<0,00003					
Prosulfocarb	mg/l	<0,00003					
Prosulfuron	mg/l	<0,00003					
Prothioconazol	mg/l	<0,00003					

AGROLAB Wassseranalytik GmbH
Moosstr. 6a, 82279 Eching am Ammersee, Germany
www.agrolab.de

AG Augsburg
HRB 39441
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 365542034

Geschäftsführer
Dr. Paul Wimmer
Dr. Stephanie Nagorny
Dr. Torsten Zummühl

Ergebnisübersicht Bereich Trinkwasser-Analytik

Auftraggeber: WBV Glonn-Süd
StammNr 999992016
Entnahmestellen-ID 1230803700058

ZWV Glonn-Süd
Glonn-Süd Sammelschacht Q. I-II

Analysennr. Probenahme		297156 20.03.2024 08:30	297157 20.03.2024 08:40	313775 11.04.2024 08:35	334768 07.05.2024 08:35	366179 19.06.2024 08:30	383349 10.07.2024 08:45
Parameter	Einheit						
Pyrimethanil	mg/l	<0,000015 (NWG)					
Pyroxsulam	mg/l	<0,000010 (NWG)					
Quinmerac	mg/l	<0,00003					
Quinoclamín	mg/l	<0,000010 (NWG)					
Quinoxifen	mg/l	<0,00003					
Simazin	mg/l	<0,00002					
Spirooxamine	mg/l	<0,00003					
Sulcotrion	mg/l	<0,00003					
Tebuconazol	mg/l	<0,00002 (NWG)					
Tebuconozid	mg/l	<0,00003					
Tebuconpyrad	mg/l	<0,00003					
Terbutylazin	mg/l	<0,00002					
Tetraconazol	mg/l	<0,00003					
Thiacloprid	mg/l	<0,000015 (NWG)					
Thiamethoxam	mg/l	<0,00003					
Thifensulfuron-Methyl	mg/l	<0,00003					
Topramezone	mg/l	<0,000010 (NWG)					
Triadimenol	mg/l	<0,000010 (NWG)					
Triasulfuron	mg/l	<0,00003					
Tribenuron-methyl	mg/l	<0,00003					
Triclopyr	mg/l	<0,00003					
Trifloxystrobin	mg/l	<0,00003					
Triflusulfuron-methyl	mg/l	<0,00003					
Triticonazol	mg/l	<0,00003					
Tritosulfuron	mg/l	<0,000025					
2,4-Dichlorphenoxyessigsäure (2,4-D)	mg/l	<0,00002					
PSM-Summe	mg/l	0					
Clostridium perfringens	KBE/100ml		0	0	0	0	0

AGROLAB Wassermanalytik GmbH
Moosstr. 6a, 82279 Eching am Ammersee, Germany
www.agrolab.de

Ergebnisübersicht Bereich Trinkwasser-Analytik

Auftraggeber: WBV Glonn-Süd
StammNr 999992016
Entnahmestellen-ID 1230803700058
Z WV Glonn-Süd
Glonn-Süd Sammelschacht Q. I-II

	Analysennr. Probenahme	297156 20.03.2024 08:30	297157 20.03.2024 08:40	313775 11.04.2024 08:35	334768 07.05.2024 08:35	366179 19.06.2024 08:30	383349 10.07.2024 08:45
Parameter	Einheit						
Coliforme Bakterien	KBE/100ml		0	0	0	0	0
E. coli	KBE/100ml		0	0	0	0	0
Intestinale Enterokokken	KBE/100ml		0	0	0	0	0
Koloniezahl bei 20°C	KBE/ml		0	0	0	0	0
Koloniezahl bei 36°C	KBE/ml		0	0	0	0	0