

AG Augsburg
HRB 39441
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 365542034

Geschäftsführer
Dr. Paul Wimmer
Dr. Stephanie Nagorny
Dr. Torsten Zurnühl

Ergebnisübersicht Bereich Trinkwasser-Analytik

Auftraggeber: WBV Glonn-Süd
StammNr 999992016
Entnahmestellen-ID 1230803700058

ZWV Glonn-Süd
Glonn-Süd Sammelschacht Q1 und Q2 (OKZ: 1230803700

<i>Analysennr.</i>	<i>Probenahme</i>	579390	598295	633303	667779	686232	720827
		25.02.2025 16:27	17.03.2025 09:34	22.04.2025 11:57	27.05.2025 09:00	18.06.2025 14:29	25.07.2025 11:06
<i>Parameter</i>	<i>Einheit</i>						
Färbung (vor Ort)		farblos	farblos	farblos	farblos	farblos	farblos
Geruch (vor Ort)		ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne
Trübung (vor Ort)		klar	klar	klar	klar	klar	klar
Geschmack organoleptisch (vor Ort)		ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne
Wassertemperatur (vor Ort)	°C	9,9	9,4	9,7	9,7	9,8	9,8
Isoprazam	mg/l		<0,000030 (NWG)				
Aclofen	mg/l		<0,00003				
Amidosulfuron	mg/l		<0,00003				
Atrazin	mg/l		<0,00002				
Atrazin-desethyl-desisopropyl	mg/l		<0,00003				
Atrazin-2-Hydroxy	mg/l		<0,00003				
Azoxystrobin	mg/l		<0,000015 (NWG)				
Beflubutamid	mg/l		<0,000030				
Bentazon	mg/l		<0,000015 (NWG)				
Bixafen	mg/l		<0,000010 (NWG)				
Boscalid	mg/l		<0,00003				
Bromacil	mg/l		<0,00002 (NWG)				
Bromoxynil	mg/l		<0,00003				
Carbendazim	mg/l		<0,000010 (NWG)				
Carbetamid	mg/l		<0,00003				
Chloridazon	mg/l		<0,000010 (NWG)				
Chlortoluron	mg/l		<0,00001 (NWG)				
Clodinafop-propargyl	mg/l		<0,00003				
Clomazone	mg/l		<0,00003				
Clopyralid	mg/l		<0,00003				
Clothianidin	mg/l		<0,000010 (NWG)				
Cyflufenamid	mg/l		<0,000010 (NWG)				
Cyproconazol	mg/l		<0,00003				

AGROLAB Wasseranalytik GmbH
Moosstr. 6a, 82279 Eching am Ammersee, Germany
www.agrolab.de

AG Augsburg
HRB 39441
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 365542034

Geschäftsführer
Dr. Paul Wimmer
Dr. Stephanie Nagorny
Dr. Torsten Zummühl

Ergebnisübersicht Bereich Trinkwasser-Analytik

Auftraggeber: WBV Glonn-Süd
StammNr 999992016
Entnahmestellen-ID 1230803700058

ZWV Glonn-Süd
Glonn-Süd Sammelschacht Q1 und Q2 (OKZ: 1230803700

Parameter	Analysennr. Probenahme	579390	598295	633303	667779	686232	720827
		25.02.2025 16:27	17.03.2025 09:34	22.04.2025 11:57	27.05.2025 09:00	18.06.2025 14:29	25.07.2025 11:06
Einheit							
Desethylatrazin	mg/l		<0,00001				
Desethylterbuthylazin	mg/l		<0,00002				
Desisopropylatrazin	mg/l		<0,00002				
Dicamba	mg/l		<0,00003				
Dichlorprop (2,4-DP)	mg/l		<0,000010 (NWG)				
Difenoconazol	mg/l		<0,000015 (NWG)				
Diflufenican	mg/l		<0,00003				
Dimefuron	mg/l		<0,00003				
Dimethachlor	mg/l		<0,00003				
Dimethenamid	mg/l		<0,000015 (NWG)				
Dimethoat	mg/l		<0,00003				
Dimethomorph	mg/l		<0,00003				
Dimoxystrobin	mg/l		<0,00003				
Diuron	mg/l		<0,00002				
Epoxiconazol	mg/l		<0,00003				
Ethidimuron	mg/l		<0,00003				
Ethofumesat	mg/l		<0,00003				
Fenoxaprop	mg/l		<0,00003				
Fenpropidin	mg/l		<0,00003				
Fenpropimorph	mg/l		<0,00001				
Flazasulfuron	mg/l		<0,00003				
Flonicamid	mg/l		<0,00003				
Florasulam	mg/l		<0,000015 (NWG)				
Fluazifop	mg/l		<0,00003				
Fluazinam	mg/l		<0,00003				
Fludioxonil	mg/l		<0,000015 (NWG)				
Flufenacet	mg/l		<0,00002				
Flumioxazin	mg/l		<0,00003				

AGROLAB Wassermanalytik GmbH
Moosstr. 6a, 82279 Eching am Ammersee, Germany
www.agrolab.de

AG Augsburg
HRB 39441
Ust./VAT-Id-Nr.:
DE 365542034

Geschäftsführer
Dr. Paul Wimmer
Dr. Stephanie Nagorny
Dr. Torsten Zummühl

Ergebnisübersicht Bereich Trinkwasser-Analytik

Auftraggeber: WBV Glonn-Süd
StammNr 999992016
Entnahmestellen-ID 1230803700058

ZWV Glonn-Süd
Glonn-Süd Sammelschacht Q1 und Q2 (OKZ: 1230803700

Analysennr. Probenahme		579390 25.02.2025 16:27	598295 17.03.2025 09:34	633303 22.04.2025 11:57	667779 27.05.2025 09:00	686232 18.06.2025 14:29	720827 25.07.2025 11:06
Parameter	Einheit						
Fluopicolide	mg/l		<0,00003				
Fluopyram	mg/l		<0,000010 (NWG)				
Flupyrsulfuron-methyl	mg/l		<0,00003				
Fluroxypyr	mg/l		<0,00003				
Flurtamone	mg/l		<0,00003				
Flusilazol	mg/l		<0,00003				
Fluxapyroxad	mg/l		<0,000010 (NWG)				
Foramsulfuron	mg/l		<0,000030 (NWG)				
Glyphosat	mg/l		<0,000010 (NWG)				
Haloxypop	mg/l		<0,00003				
Imazalil	mg/l		<0,00003				
Imidacloprid	mg/l		<0,00003				
Iodosulfuron-methyl	mg/l		<0,00003				
Ioxynil	mg/l		<0,00003				
Iprodion	mg/l		<0,00003				
Isoproturon	mg/l		<0,00002				
Isoxaben	mg/l		<0,00003				
Kresoxim-methyl	mg/l		<0,00003				
Lenacil	mg/l		<0,000015 (NWG)				
Mandipropamid	mg/l		<0,00003				
MCPA	mg/l		<0,00003				
Mecoprop (MCP)	mg/l		<0,00001 (NWG)				
Mercaptodimethur (Methiocarb)	mg/l		<0,000015 (NWG)				
Mesosulfuron-methyl	mg/l		<0,00003				
Mesotrion	mg/l		<0,00003				
Metalaxyl	mg/l		<0,00002				
Metamitron	mg/l		<0,00003				
Metazachlor	mg/l		<0,00002				

AGROLAB Wassermanalytik GmbH
Moosstr. 6a, 82279 Eching am Ammersee, Germany
www.agrolab.de

AG Augsburg
HRB 39441
Ust./VAT-Id-Nr.:
DE 365542034

Geschäftsführer
Dr. Paul Wimmer
Dr. Stephanie Nagorny
Dr. Torsten Zummühl

Ergebnisübersicht Bereich Trinkwasser-Analytik

Auftraggeber: WBV Glonn-Süd
StammNr 999992016
Entnahmestellen-ID 1230803700058

ZWV Glonn-Süd
Glonn-Süd Sammelschacht Q1 und Q2 (OKZ: 1230803700

Parameter	Einheit	Analysennr. Probenahme	579390 25.02.2025 16:27	598295 17.03.2025 09:34	633303 22.04.2025 11:57	667779 27.05.2025 09:00	686232 18.06.2025 14:29	720827 25.07.2025 11:06
Metconazol	mg/l			<0,00003				
Methoxyfenozid	mg/l			<0,000015 (NWG)				
Metobromuron	mg/l			<0,00003				
Metolachlor (R/S)	mg/l			<0,00002				
Metosulam	mg/l			<0,00003				
Metribuzin	mg/l			<0,00003				
Metsulfuron-Methyl	mg/l			<0,00003				
Myclobutanil	mg/l			<0,000030 (NWG)				
Napropamid	mg/l			<0,00003				
Nicosulfuron	mg/l			<0,000015 (NWG)				
Penconazol	mg/l			<0,00003				
Pendimethalin	mg/l			<0,00002				
Pethoxamid	mg/l			<0,00003				
Picolinafen	mg/l			<0,00003				
Picoxystrobin	mg/l			<0,00003				
Pinoxaden	mg/l			<0,00003				
Pirimicarb	mg/l			<0,000015 (NWG)				
Prochloraz	mg/l			<0,00003				
Propamocarb	mg/l			<0,00003				
Propaquizafop	mg/l			<0,00003				
Propazin	mg/l			<0,00003				
Propiconazol	mg/l			<0,00003				
Propoxycarbazon	mg/l			<0,000030 (NWG)				
Propyzamid	mg/l			<0,00003				
Proquinazid	mg/l			<0,00003				
Prosulfocarb	mg/l			<0,00003				
Prosulfuron	mg/l			<0,00003				
Prothioconazol	mg/l			<0,00003				

AGROLAB Wassermanalytik GmbH
Moosstr. 6a, 82279 Eching am Ammersee, Germany
www.agrolab.de

AG Augsburg
HRB 39441
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 365542034

Geschäftsführer
Dr. Paul Wimmer
Dr. Stephanie Nagorny
Dr. Torsten Zummühl

Ergebnisübersicht Bereich Trinkwasser-Analytik

Auftraggeber: WBV Glonn-Süd
StammNr 999992016
Entnahmestellen-ID 1230803700058

ZWV Glonn-Süd
Glonn-Süd Sammelschacht Q1 und Q2 (OKZ: 1230803700)

Parameter	Einheit	Analysennr. Probenahme	579390 25.02.2025 16:27	598295 17.03.2025 09:34	633303 22.04.2025 11:57	667779 27.05.2025 09:00	686232 18.06.2025 14:29	720827 25.07.2025 11:06
Pyrimethanil	mg/l			<0,000015 (NWG)				
Pyroxsulam	mg/l			<0,000010 (NWG)				
Quinmerac	mg/l			<0,00003				
Quinoclamín	mg/l			<0,000010 (NWG)				
Quinoxifen	mg/l			<0,00003				
Simazin	mg/l			<0,00002				
Spiroxamine	mg/l			<0,00003				
Sulcotrion	mg/l			<0,00003				
Tebuconazol	mg/l			<0,00002 (NWG)				
Tebufozenid	mg/l			<0,00003				
Tebufoenpyrad	mg/l			<0,00003				
Terbuthylazin	mg/l			<0,00002				
Tetraconazol	mg/l			<0,00003				
Thiacloprid	mg/l			<0,000015 (NWG)				
Thiamethoxam	mg/l			<0,00003				
Thifensulfuron-Methyl	mg/l			<0,00003				
Topramezone	mg/l			<0,000010 (NWG)				
Triadimenol	mg/l			<0,000010 (NWG)				
Triasulfuron	mg/l			<0,00003				
Tribenuron-methyl	mg/l			<0,00003				
Triclopyr	mg/l			<0,00003				
Trifloxystrobin	mg/l			<0,00003				
Triflusulfuron-methyl	mg/l			<0,00003				
Triticonazol	mg/l			<0,00003				
Tritosulfuron	mg/l			<0,000025				
2,4-Dichlorphenoxyessigsäure (2,4-D)	mg/l			<0,00002				
PSM-Summe	mg/l			0				
Clostridium perfringens	KBE/100ml		0	0	0	0	0	0

AGROLAB Wassermanalytik GmbH
Moosstr. 6a, 82279 Eching am Ammersee, Germany
www.agrolab.de

AG Augsburg
HRB 39441
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 365542034

Geschäftsführer
Dr. Paul Wimmer
Dr. Stephanie Nagorny
Dr. Torsten Zurmühl

Ergebnisübersicht Bereich Trinkwasser-Analytik

Auftraggeber: WBV Glonn-Süd
StammNr 999992016
Entnahmestellen-ID 1230803700058

ZWV Glonn-Süd
Glonn-Süd Sammelschacht Q1 und Q2 (OKZ: 1230803700

	<i>Analysennr.</i> <i>Probenahme</i>	579390 25.02.2025 16:27	598295 17.03.2025 09:34	633303 22.04.2025 11:57	667779 27.05.2025 09:00	686232 18.06.2025 14:29	720827 25.07.2025 11:06
<i>Parameter</i>	<i>Einheit</i>						
Coliforme Bakterien	KBE/100ml	0	0	0	0	0	0
E. coli	KBE/100ml	0	0	0	0	0	0
Intestinale Enterokokken	KBE/100ml	0	0	0	0	0	0
Koloniezahl bei 20°C	KBE/ml	0	0	0	0	0	1
Koloniezahl bei 36°C	KBE/ml	39	0	0	0	0	0

AGROLAB Wasseranalytik GmbH
Moosstr. 6a, 82279 Eching am Ammersee, Germany
www.agrolab.de